

Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 2012 APR 04	
Érk.Ny.Tsz: 92085	Adó: Törk. Balogh
Iktatószám: 01-790-7	Mell:

12012



A Magyar Olimpiai Csapat
Gyémántfokozatú Főtámogatója

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 7626 Pécs, Búza tér 8/a

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

8800 Nagykanizsa
Király u. 1.
www.eon-deldunantul.com
Balog Máttyás
területgazda
T: 93/503-538
F: 93/503-533
matyas.balog@eon-hungaria.com

Zalakaros Város Polgármestere

Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1.
8749

Nagykanizsa, 2012. március 24.

Tárgy: Hozzájárulás fejlesztés megvalósításához

Tisztelt Cím!

Ön a „Zalakaros - fenntarthatóság és turizmus” című NYDOP-4.1.1/D-11-2011-00069 számú pályázat megvalósításához kéri hozzájárulásunkat. A pályázat megvalósítása során a kis- és középfeeszültségű szabadvezetékeink által érintett területeken fák ültetését, öntözőrendszerek kiépítését, csapadékvíz összegyűjtését tervezik.

Társaságunk a „Zalakaros - fenntarthatóság és turizmus” című NYDOP-4.1.1/D-11-2011-00069 számú pályázat megvalósításához

a hozzájárulását megadja,

a következő feltételek maradéktalan betartása mellett:

A 122/2004.(X. 15.) GKM rendelet, a villamosmű biztonsági övezetéről rendeletnek a 7.§ (1) alapján,

- Föld feletti vezetékek - ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezetékek névleges feszültségétől függően, a vezetékek mindkét oldalán a szélső, nyugalomban levő áramvezetőkől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra levő függőleges síkokig terjed,
- 1000 V alatti kisfeszültségű föld feletti csupaszvezetékek esetén 1,0 méter.
- 1-35 kV névleges feszültségszint között 5 méter.

11.§ szerint a szabadvezetékek biztonsági övezetében TILOS:

Igazgatóság:
Gelencsér Lajos
Patay László
Mező Csaba

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a

Baranya Megyei Bíróság mint

Cégbíróság

Cg 02-10-060025

- a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármilyen irányban mért 3m-es távolságban (szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni);
- önálló tartószerkezet, daru, állványzat létesítése;
- föld depónia létesítése;
- nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mértékadó magasság a depónia és az embermozgásterének együttes mérete,
- anyag tárolása és felhalmozása oly módon, hogy az oszlop járművel való megközelítését akadályozza,
- munkavégzés, a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése,
- a vezeték oszlopára jogosulatlan személynek felmászni.

A rendelet 14. § (1) alapján az erősáramú föld feletti vezeték biztonsági övezetében egyes tevékenységek csak a következő korlátozások megtartásával végezhetők,

- a föld felett 3 méternél nem magasabb, összefüggő, 50 méternél hosszabb fémszerkezetek, fém szőlőkordon, fémkerítés, fém csővezeték (pl. öntözőberendezés csővezetéke) érintésvédelemmel ellátva létesíthető;
- földalatti csővezeték (pl. gázvezeték, öntözőberendezés csővezetéke) érintésvédelemmel ellátott fémcső, vagy szigetelőanyagú cső lehet;
- a használt öntözővíz fajlagos villamos vezetőképessége nem lehet nagyobb (megfelel 10 kg/m^3 NaCl vizes oldat villamos vezetőképességének), mint 16 mS/cm .
- az öntözőberendezés kötött vízszugara az áramvezetőket 1-35 kV névleges feszültség között 1,5 méternél jobban a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg.
- csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében
 - 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél
 - kiefeszültségnél 1,25 m-nél

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

E.on Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
20.



Várfalvi Ferenc
régióvezető



Székelyi Csaba
Regionális hálózati
koordinátor